

NED



New Engineering Discoveries

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СЕКЦИИ LB

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93

БАКТЕРИЦИДНЫЕ СЕКЦИИ LB



LB

60-35 / 143

- Типовое обозначение секции
- Присоединительные размеры фланца, см
- Бактерицидный поток, Вт

ПРИМЕНЕНИЕ

Бактерицидные секции прямоугольной линейки предназначены для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением в системах вентиляции и кондиционирования воздуха медицинских, детских, спортивных и других помещений.

КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ

Бактерицидные секции LB представлены девятью типоразмерами, в каждом из которых предлагаются 4 типа исполнения, различающихся по количеству установленных ламп и, как следствие, мощности бактерицидного потока, что увеличивает функциональные возможности линейки прямоугольного оборудования.


Корпус бактерицидных секций изготовлен из оцинкованного стального листа.

Количество газоразрядных ртутных бактерицидных ламп низкого давления мощностью 75 Вт и питанием 230 В в секции определяется типоразмером и требуемым бактерицидным потоком.


При необходимости секции LB оснащаются устройством контроля работы ламп с применением световых индикаторов, а также устройством учета наработки часов – цифровой четырехразрядный счетчик со звуковым и визуальным индикатором для напоминания о необходимости замены ламп.

МОНТАЖ

Бактерицидные секции устанавливаются в любом положении.



Бактерицидная секция	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Д, мм	Е, мм	Ж, мм	Масса, кг
LB 40-20/143								42,0
LB 40-20/95								33,5
LB 40-20/63	400	200	420	220	440	280	9	27,4
LB 40-20/32								21,3
LB 50-25/159								48,5
LB 50-25/111	500	250	520	270	540	330	9	40,5
LB 50-25/63								31,5
LB 50-25/32								25,4
LB 50-30/174								51,5
LB 50-30/111	500	300	520	320	540	380	9	41,5
LB 50-30/79								36,2
LB 50-30/47								30,1
LB 60-30/190								57,7
LB 60-30/127	600	300	620	320	640	380	9	47,0
LB 60-30/79								38,8
LB 60-30/47								32,7
LB 60-35/222								65,0
LB 60-35/143	600	350	620	370	640	430	9	52,4
LB 60-35/95								45,3
LB 60-35/63								39,2
LB 70-40/270								91,5
LB 70-40/174	700	400	720	420	740	480	9	75,3
LB 70-40/111								64,5
LB 70-40/63								55,4
LB 80-50/302								103,5
LB 80-50/206	800	500	820	520	840	580	9	88,0
LB 80-50/127								74,0
LB 80-50/79								64,9
LB 90-50/365								118,5
LB 90-50/238	900	500	930	530	960	580	11	97,0
LB 90-50/159								83,2
LB 90-50/95								71,0
LB 100-50/397								127,3
LB 100-50/270	1000	500	1030	530	1060	580	11	105,7
LB 100-50/190								92,2
LB 100-50/111								77,0



• БАКТЕРИЦИДНЫЕ СЕКЦИИ LB

Бактерицидная секция	Макс. расход воздуха через секцию, м.куб/ч	Суммарная потребляемая мощность, Вт	Количество ламп, шт
LB 40-20/143	1700	0,68	9
LB 40-20/95		0,45	6
LB 40-20/63		0,30	4
LB 40-20/32		0,15	2
LB 50-25/159	2700	0,75	10
LB 50-25/111		0,53	7
LB 50-25/63		0,30	4
LB 50-25/32		0,15	2
LB 50-30/174	3200	0,83	11
LB 50-30/111		0,53	7
LB 50-30/79		0,38	5
LB 50-30/47		0,22	3
LB 60-30/190	3800	0,90	12
LB 60-30/127		0,60	8
LB 60-30/79		0,38	5
LB 60-30/47		0,22	3
LB 60-35/222	4500	1,05	14
LB 60-35/143		0,68	9
LB 60-35/95		0,45	6
LB 60-35/63		0,30	4
LB 70-40/270	6000	1,28	17
LB 70-40/174		0,83	11
LB 70-40/111		0,53	7
LB 70-40/63		0,30	4
LB 80-50/302	8600	1,43	19
LB 80-50/206		0,98	13
LB 80-50/127		0,60	8
LB 80-50/79		0,38	5
LB 90-50/365	9700	1,73	23
LB 90-50/238		1,13	15
LB 90-50/159		0,75	10
LB 90-50/95		0,45	6
LB 100-50/397	10800	1,88	25
LB 100-50/270		1,28	17
LB 100-50/190		0,90	12
LB 100-50/111		0,53	7

МЕТОДИКА ПОДБОРА

Методика расчета (в соответствии с руководством Минздрава Р 3.531904-04, пр. 4):

Требуемое количество ламп рассчитывается по формуле:

$$N_{л} = \frac{Prв \times Hв \times Kз}{Фбк.л \times Kф \times 3600}$$

где **Nл** – требуемое количество ламп; **Prв** – расход воздуха, м³/ч.; **Hв** – требуемая объемная бактерицидная доза, Дж/м³.; **Kз** – коэффициент запаса, (для приточно-вытяжной вентиляции 1,5); **Фбк.л** – бактерицидный поток 1-й лампы, (26,5 Вт); **Kф** – коэффициент использования бактерицидного потока (для голых цилиндрических ламп 0,9).

Следовательно, конечная формула для расчета:

$$N_{л} = \frac{Prв \times Hв \times 1,5}{26,5 \times 0,9 \times 3600} = \frac{Prв \times Hв \times 1,5}{85860}$$

Далее выбирается секция/несколько секций с большим, чем расчетный, суммарным количеством ламп. При этом расход воздуха через выбранную секцию не должен превышать максимально допустимого.

ПРИМЕР РАСЧЁТА:

Задано: Prв = 4000 м³/ч, 3-я категория помещения. Расчет:

$$N_{л} = \frac{4000 \times 167 \times 1,5}{85860} = 12 \text{ ламп}$$

Выбираем секцию LB 60-35/222 с 14 лампами.



Категория помещений	Типы помещений	Объемная бактерицидная доза Hв, Дж/м³
1	Операционные, предоперационные, родильные, стерильные зоны ЦСО, детские палаты роддомов	385
2	Перевязочные, палаты реанимационных отделений, помещения нестерильных зон ЦСО, бактериологические и вирусологические лаборатории, фармацевтические цеха.	256
3	Палаты, кабинеты и другие помещения ЛПУ (не включенные в 1 и 2 категории)	167
4	Детские игровые комнаты, школьные классы, бытовые помещения промышленных и общественных зданий с большим скоплением людей при длительном пребывании.	130
5	Курительные комнаты, общественные туалеты и лестничные площадки помещений ЛПУ	105

*Бактерицидная эффективность по санитарно-показательному организму S. Aureus.

NED



New Engineering Discoveries

Архангельск (8182)63-90-72

Астана +7(7172)727-132

Белгород (4722)40-23-64

Брянск (4832)59-03-52

Владивосток (423)249-28-31

Волгоград (844)278-03-48

Вологда (8172)26-41-59

Воронеж (473)204-51-73

Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Калуга (4842)92-23-67

Кемерово (3842)65-04-62

Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61

Курск (4712)77-13-04

Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13

Москва (495)268-04-70

Мурманск (8152)59-64-93

Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73

Орел (4862)44-53-42

Оренбург (3532)37-68-04

Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64

Самара (846)206-03-16

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31

Ставрополь (8652)20-65-13

Тверь (4822)63-31-35

Томск (3822)98-41-53

Тула (4872)74-02-29

Тюмень (3452)66-21-18

Ульяновск (8422)24-23-59

Уфа (347)229-48-12

Челябинск (351)202-03-61

Череповец (8202)49-02-64

Ярославль (4852)69-52-93